

И.о начальника ОЧС

Аршалынского района

Садвакасову О.Т.

Информационное письмо

В результате акта профилактического контроля от 23.02.2024 года № 11 в КГУ «Начальная школа посёлка Аршалы отдела образования по Аршалыному району управления образования Акмолинской области» были выявлены нарушения:

№	Перечень выявленных нарушений	Отметка об исправлении
1	Установки систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в неисправном состоянии	Исправлено
2	Не предоставлены подтверждающие документы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций	Исправлено
3	Требуется перезарядка огнетушителей	Исправлено
4	В здании школы допускается перепланировка помещения (проектно-сметная документация)	Исправлено
5	Не предоставлена техническая документация систем и установок пожарной автоматики	Исправлено
6	Дверь открывается не по направлению к выходу	Исправлено
7	Эксплуатация пристроенной котельной к зданию школы	Исправлено
8	Не исправна световая индикация знака «Выход»	Исправлено

Заведующая НШ п. Аршалы



Ахметова Ж.Ж.