

АКТ
Сдачи-приемки в эксплуатацию огнезащитной
обработки объекта огнезащиты

«29» марта 2024 г.

п.Аршалы

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя **ИП «Тлепов»**, в лице в лице директора **Тлепова А.С.** с одной стороны, и представитель Заказчика **ГУ «Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»**, в лице руководителя **Кайрмденова Ж. Ж.**

Представители сторон произвели приёмку и сдачу огнезащитных работ по обработке деревянных конструкции по адресу: **п. Аршалы, ул. Гранитная 1а, КГУ «Начальная школа поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»**

Представители сторон установили, что огнезащитная обработка произведена огнезащитным составом **«Негорин-МС-Д»**.

1. Установили, что огнезащитная обработка была выполнена в соответствии с правилами и техническими условиями.
2. Выполненные огнезащитные работы соответствуют требованиям нормативной и (или) технической документации **СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнезащитный для древесины «Негорин-МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020, серия RU № 0271012.**
3. **Гарантийный срок 1 год (12 месяцев)**
4. Работу, выполненную **ИП «Тлепов»**, по обработке деревянных конструкций чердачного помещения, деревянных конструкций здания, линолеумов, общей площадью **179,6 м2** считать принятой.

Акт составлен на 1 листе в 2 экземплярах

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Ахметова Ж. Ж.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ **Тлепов А.С.**





Товарищество с ограниченной ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA



KZ. Т. 16. Е 0435

Аттестат аккредитации №KZ.Т.16.Е0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0245/3-Д от «02» апреля 2024 г.

1.	Дата проведения испытаний	01 апреля 2024 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Тлепов» Адрес: г.Шымкент, Мкр. Карасу, 5.
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 01.04.2024г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС-Д», ТУ 20.59.59-043-52470838-2020, ООО НПО «ТРАНСФОРМЕР», 606000, Россия, обл.Нижегородская, г.Дзержинск, ш.Восточное, дом 110Б, офис 13.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Номер партии, дата изготовления	серия RU № 0271012 от 2021г.
8.	Наименование и адрес организации, проводившей огнезащитную обработку	ИП «Тлепов» Адрес: г.Шымкент, Мкр. Карасу, 5.
9.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянных конструкций чердачного помещения, деревянных конструкций здания, линолеумов, здания КГУ «Начальная школа поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», расположенного по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, ул. Гранитная 1а,с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией
10.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 179,6 м ² в соответствии с нормативно-технической документацией
12.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13.	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
14.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15.	Дата отбора образцов	01.04.2024 г.

DOC ID K7FSCNK702400002449F928509



16. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	Результаты испытаний образцов на площади <u>179,6 м²</u> считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615-1-2011	

DOC ID K7F5CNK202400002449F928509



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK202400002449F928509
Тип документа	Исходящее письмо
Тема	ГУ «Отдел образования по Аршатынскому району управления образования Акмолинской области»
Статус	Отправлен
Рег. Номер:	01-01/264
Рег. Дата:	02.04.2024
Количество страниц	54
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Email	too_cppb@mail.ru
IP-адрес	2.134.189.31

Информация о получателях

Получатель 1	ИП «Тлепов», 77771115985 77771115985
--------------	--------------------------------------

Информация о подписантах

Подписал(а)	Есенбаев Б. А. (Есенбаев Б. А.), Казахстан
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	2.134.189.31
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIISxAYJ. c7cIMSrE=
Дата подписания	02.04.2024 14:50





КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZ8F79ED6AD6E7183B

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации
№ KZ.T.16.E0435
от 25 Август 2021 г.
действителен до 25 Август 2026 г.

БИН 140140006095, Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности", юридический адрес: Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р Ирismetова, д. 1, фактический адрес: Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34 аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ).

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия Регистраторской информационной системы.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете в реестре субъектов аккредитации <https://techreg.qoldau.kz/ru/acc/subjects>